СОГЛАСОВАНО
Директор департамента
строительства, ЖКХ и ТЭК
Костромской области
_____С.Н. Кралин
"08" 09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "СО ЕЭС"
Костромское РДУ
_____Р.П. Федоров
"25" 08 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора -
директор филиала ПАО "Россети Центр" -
"Костромаэнерго"
_____А.Г. Самойлов
"14" июня 2021 г.

ГРАФИК № 1
ограничения режима потребления электрической энергии на 2021/2022гг.
по филиалу ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго" на территории Костромской области

NN пп	Потребитель		Очереди ограничения, тыс. кВт*ч									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Западный регион												
1	ООО "СКАЙ"	ПС 220 кВ Мотордеталь 10-67, 10-101	27,840									
2	ООО КЮЗ "Золотые традиции"	ПС 220 кВ Мотордеталь 10-69, 10-58	9,960									
3	ЗАО " Межрегион Торг Инвест"	ПС 220 кВ Мотордеталь 10-13, 10-88	33,840									
4	ЗАО "ПКФ Юпитер"	ПС 220 кВ Мотордеталь 10-66	2,962									
5	ОАО "Цвет"	ПС 220 кВ Кострома-2 603, 635	12,571									
6	ОАО "Костромской силикатный завод" (ООО "Стройлогистика")	ПС 110 кВ Кострома-1 612 ПС 110 кВ Строммашина 686, 6100	25,552									
7	ООО "Первая строительная компания" (Завод Рабочий металлист)	ПС 110 кВ Кострома-1 602, 603, 608 ПС 110 кВ Строммашина 625, 626, 640, 687, 688	15,960									
8	НАО "СВЕЗА Кострома". Площадка №2 (ул.П.Щербины.25)	ТЭЦ-2 2АР-яч.13, 1АР-яч.13	57,365									
9	ЗАО "Электромеханический завод "Пегас"	ТЭЦ-2 2АР-яч.8 ПС 220 кВ Кострома-2 665	4,011									
10	АО "Ортат"	ПС 35 кВ Кузнецово ВЛ 35 кВ Фармация	4,320									
11	Костромской район	ПС 35 кВ Сущево 10-01,10-02, 10-03,10-07	17,040									

12	Костромской район	ПС 35 кВ Саметь 601,602,604,609	21,984									
13	Костромской район	ПС 35 кВ Горьковская 10-01,10-02,10-03,10-07	11,040									
14	п. Кузнецово бытовая нагрузка	ПС 35 кВ Кузнецово 10-07	2,880									
15	Костромской район	ПС 35 кВ Коркино 10-01,10-04, 10-05,10-07	35,760									
16	Костромской район	ПС 35 кВ Сухоногово 10-03	13,680									
17	ООО "ВолгаСтрап"	РП - 31 609, 632	47,232									
18	ООО "Аква Стар"	ТП-589, ТП-484	12,355	11,405								
19	ОАО "Кострома"	РП 27 яч.1,8,11		16,437								
20	НАО "СВЕЗА Кострома". Площадка №1 (ул.Комсомольская. 2)	РП-17 605, 616, 625		125,495								
21	ООО "БКЛМ-Актив"	ТЭЦ-1 ПС-1 пл.2, ПС-3 пл.2, ПС-1 пл.1, ПС-3 пл1		104,704								
22	ООО Торговый дом Костромской Текстиль"	ТЭЦ-1 ПС-6 пл.1, ПС-6 пл.2		6,165								
23	ООО "ПРОФИТ" (Костромамебель)	ТП-371(аб.); ТП-18; ТП-603(аб.)		89,832								
24	Красносельский район	ПС 35 кВ Исаево 10-11,10-13,10-09,10-15,10-12		18,720								
25	Красносельский район	ПС 35 кВ Чапаево 10-01,10-02, 10-05,10-10,10-15,10-16		15,840								
26	Красносельский район	ПС 35 кВ Гридино 10-01, 10-02		9,120								
27	НПП "НМЗ" АО "НПО "БАЗАЛЬТ"	ПС 110 кВ Нерехта-1 670, 661, 668, 671		40,252								
28	ООО "Созвездие"	ПС 110 кВ Нерехта-1 666, 669		0,285								
29	ОАО "Газпромтрубинвест"	ПС КПД 110 кВ 10-03, 10-04, 10-08, 10-15, 10-16		17,371	42,742							
30	ООО «Промэнергосети»	ПС 220 кВ Кострома-2 631, 673, 605, 644			27,134							

31	МУП г. Костромы "Городские сети"	ТП-147; ТП-308; ТП-124 (г.Кострома)			18,368							
32	ООО "Форум", промышленная нагрузка	ПС 110 кВ Северная 613, 630			7,841							
33	ЛПУ "Санаторий Волга"	ЗТП №73			4,320							
34	ОАО "Нерехтский промышленный комбинат"	ТП-92 (г.Нерехта)			5,760							
		ИТОГО по Западному региону:	356,352	455,627	106,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:	356,352	811,978	918,143	918,143	918,143	918,143	918,143	918,143	918,143	918,143
		Центральный регион										
35	Буйский район	ПС 110 кВ Западная 10-06, 10-21			50,400							
36	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Галич (т) ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.			125,500	14,017						
37	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Буй (т) ф1-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ; ф6-27,5 кВ; ф7-27,5 кВ; ф8-27,5 кВ.				238,534						
38	г. Буй, Буйский район, ЗАО "Экохиммаш"	ПС 110 кВ Буй (т) ЗРУ-10 кВ ПС Буй (р) (ввод 1,2 10 кВ)					81,109					
39	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Антропово(т) ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.					269,986					
		ИТОГО по Центральному региону:	0,000	0,000	175,900	252,551	351,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:	0,000	0,000	175,900	428,451	779,545	779,545	779,545	779,545	779,545	779,545
		Восточный регион										
40	ООО "Мантуровский сыродельный комбинат"	ПС 220 кВ Мантурово Сыр.к-т №2, Сыр. к-т №3					5,982					
41	НАО "СВЕЗА Мантурово"	ПС 220 кВ Мантурово ВЛ-35 Фанком-1, Фанком-2					16,200	12,906				

43	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Нея	ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.						190,560				
44	ОАО РЖД	ПС 220 кВ Мантурово	ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.						66,180	95,370			
45	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Промузел 610 ,614 , 630 ПС 110 кВ Кроностар 1J07,1J08,1J09,1J10,1J11,1J12,1J14								193,880	334,700	295,148	
46	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Шарья (т)	ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.									111,280	165,037
47	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (т)	ф6 - 6										5,605
48	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Поназырево(т)	ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.										199,011
		ИТОГО по Восточному региону:		0,000	0,000	0,000	0,000	22,182	269,646	289,250	334,700	406,428	369,653
		С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:		0,000	0,000	0,000	0,000	22,182	291,828	581,078	915,778	1322,206	1691,858

ИТОГО по Графику №1

ИТОГО по очередям:	356,4	455,6	282,1	252,6	373,3	269,6	289,2	334,7	406,4	369,7
С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:	356,352	811,978	1094,043	1346,593	1719,870	1989,516	2278,765	2613,465	3019,893	3389,546
Суточное потребление эл.энергии, МВтч										13556
% ограничений										25,0%

Величина потребления электрической энергии потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-31,2°С)

Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго" _____ А.Н. Мелузов

"11" 08 2021 г.