

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального директора -
директора филиала

ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Д.С. Литвиненко

13.09 2022



**График
ограничения режима потребления
электрической энергии на 2022/2023 гг.
по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"
на территории Ярославской области**

СОГЛАСОВАНО

Директор

филиала АО "СО БЭС"

Ярославское РДУ



"24"

2022

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

Ярославской области



А.В. Рябченков

09

2022

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической энергии на 2022/2023 г.г.
по филиалу Филиалу ПАО "ФСК ЕЭС" - Валдайское ПМЭС

N п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*ч											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ярославский энергоузел													
Потребители ПАО «ТНС энерго Ярославль»													
1	ПАО "Тутаевский моторный завод"	8,21	16,41	24,62	32,82	41,03	49,24	57,44	65,65	73,86	82,06		
2	ООО "Тепличный комбинат Ярославский"	35,42	70,84	106,25	141,67	177,09	212,51	247,92	283,34	318,76	354,18		
	ИТОГО по Ярославскому энергоузлу	43,62	87,25	130,87	174,49	218,12	261,74	305,37	348,99	392,61	436,24		
Ростовский энергоузел													
Потребители ПАО «ТНС энерго Ярославль»													
3	ООО "Тимекс"	6,21	12,42	18,63	24,84	31,05	37,26	43,47	49,67	55,88	62,09		
4	ООО "Монди Переславль"	1,39	2,79	4,18	5,58	6,97	8,36	9,76	11,15	12,55	13,94		
5	ООО "Кенгуру"	3,18	6,36	9,54	12,72	15,90	19,08	22,26	25,44	28,62	31,80		
6	ПАО "Ростовский оптико-механический завод"	3,96	7,91	11,87	15,82	19,78	23,73	27,69	31,65	35,60	39,56		
7	ФГУП "Экспериментальный Машиностроительный завод"	1,93	3,85	5,78	7,71	9,64	11,56	13,49	15,42	17,35	19,27		
	ИТОГО по Ростовскому энергоузлу	16,67	33,33	50,00	66,66	83,33	100,00	116,66	133,33	149,99	166,66		
	ИТОГО по Филиалу ПАО "ФСК ЕЭС" - Валдайское ПМЭС	60,29	120,58	180,87	241,16	301,45	361,74	422,03	482,32	542,61	602,90		

Величина потребления электрической энергии (мощности) потребителем, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-29°С)

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому
и ситуационному управлению - начальник ЦУС
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Д.С. Клюев

Начальник СЭР ЦУС
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

А.С. Новиков

Г Р А Ф И К
ограничения режима потребления электрической энергии на 2022/2023 г.г.
по Ярославской ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2"

N п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*ч											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ярославский энергоузел													
Потребители ООО «ТГК-2 Энергобыт»													
1	АО "Ярославский завод резиновых технических изделий"	2,37	4,74	7,11	9,48	11,85	14,22	16,59	18,96	21,34	23,71		
2	ООО "Ярославский Пигмент"	2,32	4,63	6,95	9,26	11,58	13,89	16,21	18,53	20,84	23,16		
Потребители ООО Энергосбытовая компания "Центрэнерго"													
3	АО "Кордиант"	27,99	55,97	83,96	111,95	139,94	167,92	195,91	223,90	251,89	279,87		
	ИТОГО по Ярославскому энергоузлу	32,67	65,35	98,02	130,69	163,37	196,04	228,72	261,39	294,06	326,74		
	ИТОГО по Ярославской ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2"	32,67	65,35	98,02	130,69	163,37	196,04	228,72	261,39	294,06	326,74		

Величина потребления электрической энергии (мощности) потребителей, указанная в графиках, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-20°С)

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому
и ситуационному управлению - начальник ЦУС
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"



Д.С. Клюев

Начальник СЭР ЦУС
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"



А.С. Новиков

Г Р А Ф И К

ограничения режима потребления электрической энергии на 2022/2023 г.г.
по Ярославской ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2"

N п/п	Потребитель	Октябрь ограничения, тыс. кВт·ч											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ярославский энергоузел													
Потребители ПАО «ТНС-энерго Ярославль»													
1	ОАО НИИ "Ярсинтез"	1,62	3,24	4,86	6,49	8,11	9,73	11,35	12,97	14,59	16,22		
2	ООО "Техпроэксперт-Ярославль" (потребитель ОАО "Домостроительный комбинат")	0,38	0,76	1,14	1,52	1,90	2,28	2,66	3,04	3,42	3,80		
3	АО "Ярославский завод промышленной остиастки"	1,03	2,06	3,09	4,12	5,15	6,18	7,21	8,24	9,27	10,30		
4	ООО "Энергосистемные Решения" (потребитель ЗАО "Железобетон")	4,51	9,02	13,53	18,05	22,56	27,07	31,58	36,09	40,60	45,11		
5	АО "Ярославская бумага"	5,20	10,40	15,59	20,79	25,99	31,19	36,38	41,58	46,78	51,98		
Потребители ООО "Русэнергосбыт"													
6	ООО "ЯрМК" (потребитель ПАО "Автодизель")	22,48	44,97	67,45	89,93	112,41	134,90	157,38	179,86	202,35	224,83		
	ИТОГО по Ярославскому энергоузелу	35,22	70,45	105,67	140,89	176,12	211,34	246,56	281,78	317,01	352,23		
	ИТОГО по Ярославской ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2"	35,22	70,45	105,67	140,89	176,12	211,34	246,56	281,78	317,01	352,23		

Величина потребления электрической энергии (мощности) потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимальна нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-29°С)

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому
и ситуационному управлению - начальник ЦУС
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Д.С. Ключев

Начальник СЭР ЦУС
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

А.С. Новиков

Г Р А Ф И К

ограничения режима потребления электрической энергии на 2022/2023г.г.
по Северной дирекции по энергообеспечению – структурному подразделению "Трансэнерго" – филиала ОАО "РЖД"

N п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*ч											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ярославский энергоузел													
Потребители ООО «Русэнергобыт»													
1	Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение "Трансэнерго" – филиал ОАО "РЖД"	9,62	19,23	28,85	38,46	48,08	57,70	67,31	76,93	86,55	96,16		
		1,04	2,07	3,11	4,14	5,18	6,22	7,25	8,29	9,32	10,36		
		1,59	3,18	4,77	6,35	7,94	9,53	11,12	12,71	14,30	15,89		
		7,65	15,30	22,95	30,60	38,25	45,90	53,55	61,20	68,85	76,49		
		3,93	7,87	11,80	15,74	19,67	23,61	27,54	31,48	35,41	39,35		
		3,11	6,21	9,32	12,42	15,53	18,63	21,74	24,84	27,95	31,06		
		3,44	6,87	10,31	13,74	17,18	20,61	24,05	27,49	30,92	34,36		
		2,59	5,18	7,77	10,36	12,95	15,54	18,13	20,72	23,31	25,89		
2	АО "МЭК" (потребитель АО "Ярославский завод дизельной аппаратуры")	2,01	4,01	6,02	8,03	10,03	12,04	14,05	16,05	18,06	20,06		
	ИТОГО по Ярославскому энергоузлу	34,96	69,92	104,89	139,85	174,81	209,77	244,74	279,70	314,66	349,62		
Ростовский энергоузел													
Потребители ООО "Русэнергобыт"													
3	Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение "Трансэнерго" – филиал ОАО "РЖД"	5,08	10,16	15,24	20,32	25,40	30,48	35,56	40,63	45,71	50,79		
		4,42	8,85	13,27	17,69	22,12	26,54	30,96	35,38	39,81	44,23		
		5,45	10,89	16,34	21,79	27,24	32,68	38,13	43,58	49,02	54,47		
		2,22	4,43	6,65	8,87	11,09	13,30	15,52	17,74	19,95	22,17		
		5,46	10,92	16,39	21,85	27,31	32,77	38,24	43,70	49,16	54,62		
	ИТОГО по Ростовскому энергоузлу	22,63	45,26	67,89	90,52	113,15	135,77	158,40	181,03	203,66	226,29		
	ИТОГО по Северной дирекции по энергообеспечению – структурному подразделению "Трансэнерго" – филиала ОАО "РЖД"	57,59	115,18	172,77	230,37	287,96	345,55	403,14	460,73	518,32	575,91		

Величина потребления электрической энергии (мощности) потребителями, указанная в графике, определена для условий прохождения максимальных нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-29°C)

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому

и ситуационному управлению - начальник ЦУС

филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Начальник СЭР ЦУС

филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Д.С. Ключев

А.С. Новиков

Г Р А Ф И К

ограничения режима потребления электрической энергии на 2022/2023г.г.
по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Потребитель		Очередь ограничения, тыс.кВт*ч									
N п/п		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ярославский энергоузел											
Потребители ПАО «ТНС энерго Ярославль»											
1	ПАО "Ярославский судостроительный завод"	5,27	10,55	15,82	21,10	26,37	31,64	36,92	42,19	47,46	52,74
2	ООО "Ярославский комбинат молочных продуктов"	1,85	3,71	5,56	7,42	9,27	11,13	12,98	14,84	16,69	18,55
3	ОАО "Стройконструкция"	2,12	4,23	6,35	8,47	10,58	12,70	14,82	16,93	19,05	21,17
4	ООО "Северэнерго" (потребитель ООО "Энергия-1")	1,70	3,39	5,09	6,79	8,49	10,18	11,88	13,58	15,28	16,97
5	ООО "Волжский берег"	0,49	0,98	1,46	1,95	2,44	2,93	3,41	3,90	4,39	4,88
6	ООО "ЭКО"	1,96	3,93	5,89	7,86	9,82	11,79	13,75	15,72	17,68	19,65
7	ПАО "Ярославский радиозавод"	4,72	9,44	14,17	18,89	23,61	28,33	33,06	37,78	42,50	47,22
8	ООО "Птицефабрика "Романовская"	3,05	6,11	9,16	12,22	15,27	18,32	21,38	24,43	27,48	30,54
9	ООО "Спецторг Плюс"	0,53	1,07	1,60	2,13	2,66	3,20	3,73	4,26	4,79	5,33
10	ООО "ТЦ Суздальский"	1,99	3,98	5,96	7,95	9,94	11,93	13,91	15,90	17,89	19,88
11	ОАО "Ярклад"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ФГКУ Комбинат "Новый" Управления Федерального агентства по государственным резервам по ЦФО	0,22	0,43	0,65	0,87	1,08	1,30	1,52	1,73	1,95	2,17
13	ООО "Прессформа-авто"	0,14	0,29	0,43	0,58	0,72	0,87	1,01	1,16	1,30	1,45
14	ОАО "Рыбинская городская электросеть" (потребитель ОАО "Ярославский электромашиностроительный завод"(ОАО "ЭЛДИН"))	1,81	3,62	5,44	7,25	9,06	10,87	12,68	14,49	16,31	18,12

15	ООО "Гутаев Леп"	0,05	0,10	0,15	0,21	0,26	0,31	0,36	0,41	0,46	0,52
16	ООО "Энергоресурс" (потребитель ЗАО "Волгаэнергоресурс")	7,73	15,45	23,18	30,91	38,63	46,36	54,08	61,81	69,54	77,26
17	ООО "Ярославль Энергосети" (потребитель АО "Ярославль-Резинотехника")	5,45	10,90	16,35	21,80	27,24	32,69	38,14	43,59	49,04	54,49
18	АО "Русские Краски"	1,83	3,66	5,49	7,32	9,14	10,97	12,80	14,63	16,46	18,29
19	ООО "Пивоваренная компания Балтика" - "Пивзавод Ярпиво"	9,30	18,60	27,91	37,21	46,51	55,81	65,11	74,42	83,72	93,02
20	АО "МЭК" (потребитель АО "Ярославский кирпичный завод")	0,24	0,48	0,73	0,97	1,21	1,45	1,69	1,94	2,18	2,42
21	АО "МЭК" (потребитель АО "Норский керамический завод")	3,30	6,60	9,90	13,20	16,50	19,80	23,10	26,40	29,70	33,00
22	ООО "Верхневолжский монолит"	2,71	5,42	8,13	10,84	13,55	16,26	18,97	21,68	24,39	27,10
23	ООО "Северэнерго" (потребитель ООО "ГД Русьхлеб")	0,05	0,11	0,16	0,22	0,27	0,32	0,38	0,43	0,49	0,54
24	АО "Ярославский комбинат технических тканей "Красный Перекоп"	1,17	2,33	3,50	4,67	5,83	7,00	8,17	9,34	10,50	11,67
25	ООО "СлавМебель"	1,23	2,47	3,70	4,94	6,17	7,41	8,64	9,88	11,11	12,35
26	ООО "Ярославский полиграфический комбинат"	1,38	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29	9,67	11,05	12,43	13,81
27	ООО "Яробувь"	0,43	0,87	1,30	1,74	2,17	2,61	3,04	3,48	3,91	4,35
28	ОАО "Завод "Пролетарская свобода"	2,72	5,45	8,17	10,89	13,62	16,34	19,06	21,79	24,51	27,23
29	ОАО "Рыбинская городская электросеть" (потребитель ОАО "Инкомпроект-Инвест")	0,15	0,30	0,44	0,59	0,74	0,89	1,04	1,18	1,33	1,48
30	Сельскохозяйственный производственный кооператив "Даниловская птицефабрика"	0,21	0,43	0,64	0,85	1,06	1,28	1,49	1,70	1,92	2,13
31	ЗАО "Левцово"	0,40	0,80	1,21	1,61	2,01	2,41	2,81	3,21	3,62	4,02
32	ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ярославской области"	0,09	0,19	0,28	0,38	0,47	0,56	0,66	0,75	0,85	0,94
33	ПК "Химический завод "Луч"	1,29	2,59	3,88	5,17	6,47	7,76	9,05	10,34	11,64	12,93
34	ООО «Такела-Ярославль»	2,50	4,99	7,49	9,99	12,49	14,98	17,48	19,98	22,48	24,97

35	АО "Ярославский вагоноремонтный завод "Ремпутьмаш"	2,79	5,57	8,36	11,15	13,94	16,72	19,51	22,30	25,08	27,87
36	ООО "Техпромэксперт - Ярославль" (потребители ЗАО "Промтехмонтаж - диагностика", Вознесенский А.М., ИП Тигров, ООО Профбизнес", ООО "Центр-инвест", ООО "Ярдорремстрой")	1,31	2,62	3,93	5,24	6,54	7,85	9,16	10,47	11,78	13,09
37	ИП Броян Л.А.	0,39	0,79	1,18	1,57	1,97	2,36	2,75	3,15	3,54	3,93
38	ООО "Торговый дом "Русская резина"	0,80	1,60	2,41	3,21	4,01	4,81	5,61	6,42	7,22	8,02
39	ЗАО "Научно-производственная компания ЯрЛИ"	1,53	3,07	4,60	6,13	7,67	9,20	10,73	12,26	13,80	15,33
40	ООО "ЭнергоСистемные решения" (потребитель ОАО "Опытный завод "Прогресс")	1,01	2,02	3,03	4,05	5,06	6,07	7,08	8,09	9,10	10,12
41	ООО "Электросеть (потребитель АО "Объединение "Ярославские краски")	0,23	0,45	0,68	0,91	1,14	1,36	1,59	1,82	2,04	2,27
42	ОАО "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева"	2,31	4,62	6,93	9,24	11,55	13,85	16,16	18,47	20,78	23,09
Потребители ООО "Транснефтьэнерго"											
43	ООО «Транснефть - Балтика», Ярославское РНУ	10,71	21,42	32,12	42,83	53,54	64,25	74,96	85,67	96,37	107,08
Потребители ООО "Русэнергообит"											
44	ООО "ЯрМК" (потребитель ПАО "Автодизель")	0,37	0,75	1,12	1,50	1,87	2,25	2,62	3,00	3,37	3,74
45	ООО "ЯрМК" (потребитель ПАО "Автодизель")	4,22	8,44	12,66	16,88	21,10	25,32	29,54	33,75	37,97	42,19
Потребители ООО "Трансэнергопром"											
46	Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бешева (ЯЭРЗ) - филиал АО «Желдорремаш»	6,27	12,53	18,80	25,06	31,33	37,59	43,86	50,12	56,39	62,65
Прямые потребители филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"											
47	ПАО "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез"	283,33	566,66	850,00	1133,33	1416,66	1699,99	1983,32	2266,66	2549,99	2833,32

48	ПАО "Вымпелком"	4,94	9,87	14,81	19,74	24,68	29,61	34,55	39,48	44,42	49,35
Потребители ООО "МАРЭМ+"											
49	АО "МЭК" (потребитель АО "Ярославский завод дизельной аппаратуры")	11,42	22,85	34,27	45,70	57,12	68,54	79,97	91,39	102,82	114,24
Потребители ООО "Русэнергоресурс"											
50	ООО «Транснефть - Балтика»	13,56	27,11	40,67	54,22	67,78	81,34	94,89	108,45	122,00	135,56
	ИТОГО по Ярославскому энергоузлу	413,30	826,61	1239,91	1653,21	2066,52	2479,82	2893,12	3306,43	3719,73	4133,03
Ростовский энергоузел											
Потребители ПАО «ГНС энерго Ярославль»											
51	Филиал ООО "Газпром трансгаз Ухта"	0,94	1,88	2,82	3,76	4,70	5,64	6,58	7,52	8,46	9,40
52	Переславское ЛПУМГ										
52	АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат"	0,38	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46	3,84
53	АО "Завод ЛИТ"	1,67	3,34	5,00	6,67	8,34	10,01	11,67	13,34	15,01	16,68
54	ООО завод "Славрос"	1,03	2,06	3,09	4,12	5,14	6,17	7,20	8,23	9,26	10,29
55	ФГБ учреждение науки ИПС им. А.К. Айламазяна РАН	0,24	0,47	0,71	0,94	1,18	1,41	1,65	1,89	2,12	2,36
56	ОАО "2363 ЦБПР"	0,30	0,60	0,89	1,19	1,49	1,79	2,08	2,38	2,68	2,98
57	ЗАО "Консервный завод "Поречский"	0,04	0,07	0,11	0,15	0,19	0,22	0,26	0,30	0,34	0,37
58	ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"	0,54	1,08	1,62	2,17	2,71	3,25	3,79	4,33	4,87	5,42
59	ИП Исмаилов И.А.	0,05	0,11	0,16	0,21	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,53
60	ООО "РОЛС Изомаркет"	1,43	2,85	4,28	5,71	7,13	8,56	9,99	11,41	12,84	14,27
Прямые потребители филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"											
61	ООО "Тимекс"	6,63	13,26	19,89	26,53	33,16	39,79	46,42	53,05	59,68	66,31
Потребители ООО "Русэнергоресурс"											
62	ООО «Транснефть - Балтика»	23,67	47,33	71,00	94,66	118,33	141,99	165,66	189,32	212,99	236,65
	ИТОГО по Ростовскому энергоузлу	36,91	73,82	110,73	147,64	184,55	221,45	258,36	295,27	332,18	369,09
Рыбинский энергоузел											
Потребители ПАО «ГНС энерго Ярославль»											
63	ООО "Рыбинскэнергожелезобетон"	0,79	1,59	2,38	3,18	3,97	4,77	5,56	6,35	7,15	7,94

64	ООО "Волмаг"	2,56	5,11	7,67	10,23	12,78	15,34	17,90	20,45	23,01	25,56
65	АО "Судостроительный завод "Вымпел"	3,26	6,52	9,78	13,04	16,29	19,55	22,81	26,07	29,33	32,59
66	АО "Рыбинский завод приборостроения"	2,46	4,93	7,39	9,85	12,32	14,78	17,24	19,70	22,17	24,63
67	АО "Конструкторское бюро "Луч"	0,36	0,71	1,07	1,42	1,78	2,13	2,49	2,84	3,20	3,55
68	ООО "Рыбинский кожевенный завод"	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,51	12,01	13,51	15,01
69	АО "Раскат"	0,87	1,74	2,60	3,47	4,34	5,21	6,07	6,94	7,81	8,68
70	ООО "ЮМДжи-Рыбинск"	3,56	7,11	10,67	14,23	17,78	21,34	24,89	28,45	32,01	35,56
71	ООО "Северэнерго" (потребитель ООО "ЮМДжи-Рыбинск")	1,45	2,90	4,35	5,80	7,25	8,70	10,15	11,60	13,05	14,50
72	Филиал "Крома" ООО "Завод Технофлекс"	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19
73	ООО "НБК Групп"	1,35	2,71	4,06	5,41	6,76	8,12	9,47	10,82	12,18	13,53
74	АО "Рыбинскхлебопродукт"	0,86	1,72	2,58	3,44	4,30	5,16	6,02	6,88	7,74	8,60
75	АО "Рыбинский мукомольный завод"	0,36	0,72	1,07	1,43	1,79	2,15	2,51	2,86	3,22	3,58
76	ОАО "Газпромнефть-Ярославль"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
77	ОАО "Волжанин"	2,35	4,69	7,04	9,39	11,74	14,08	16,43	18,78	21,13	23,47
78	ООО "Возрождение"	0,38	0,75	1,13	1,51	1,88	2,26	2,64	3,01	3,39	3,76
79	ООО "Верфь братьев Нобель"	2,03	4,05	6,08	8,11	10,14	12,16	14,19	16,22	18,25	20,27
80	ОАО "Рыбинская городская электросеть"	14,18	28,37	42,55	56,74	70,92	85,11	99,29	113,48	127,66	141,85
81	ПАО «ОДК-Сатурн»	26,71	53,41	80,12	106,83	133,54	160,24	186,95	213,66	240,37	267,07

82	ООО "Угличкабель"	2,96	5,92	8,88	11,84	14,80	17,76	20,72	23,68	26,64	29,60
83	ООО "Завод польеминков Углич"	2,41	4,83	7,24	9,65	12,07	14,48	16,90	19,31	21,72	24,14
84	Филиал ООО "Газпром трансгаз Ухта" Мышкинское ЛПУ МГ	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,175	0,200	0,225	0,25
Прямые потребители филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"											
85	АО "Техническая бумага"	1,36	2,72	4,08	5,44	6,80	8,16	9,52	10,87	12,23	13,59
Потребители ООО "Русэнергоресурс"											
86	ООО «Транснефть - Балтика»	15,89	31,79	47,68	63,58	79,47	95,37	111,26	127,16	143,05	158,95
		20,84	41,68	62,52	83,36	104,20	125,03	145,87	166,71	187,55	208,39
Потребители АО "Газпром энергосбыт"											
87	Филиал ООО "Газпром трансгаз Ухта" Мышкинское ЛПУ МГ	40,56	81,12	121,68	162,24	202,80	243,36	283,92	324,48	365,04	405,60
	ИТОГО по Рыбинскому энергоузлу	149,09	298,17	447,26	596,35	745,44	894,52	1043,61	1192,70	1341,78	1490,87
	ИТОГО по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"	599,30	1198,60	1797,90	2397,20	2996,50	3595,80	4195,10	4794,40	5393,70	5993,00

Величина потребления электрической энергии (мощности) потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузки при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-39°C)

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому
и ситуационному управлению - начальник ЦУС
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Д.С. Клюев



Начальник СЭР ЦУС
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

А.С. Новиков




Г Р А Ф И К

ограничения режима потребления электрической энергии на 2022/2023 г.г.
на территории Ярославской области

№ п/п	Наименование организации	Очередь ограничения, тыс.кВт·ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Валдайское ПМЭС	60,29	120,58	180,87	241,16	301,45	361,74	422,03	482,32	542,61	602,90
2	Ярославская ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2"	32,67	65,35	98,02	130,69	163,37	196,04	228,72	261,39	294,06	326,74
3	Ярославская ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2"	35,22	70,45	105,67	140,89	176,12	211,34	246,56	281,78	317,01	352,23
4	Филиал ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"	599,30	1198,60	1797,90	2397,20	2996,50	3595,80	4195,10	4794,40	5393,70	5993,00
5	Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение "Трансэнерго" – филиал ОАО "РЖД"	57,59	115,18	172,77	230,37	287,96	345,55	403,14	460,73	518,32	575,91
Итого объем отключаемой нагрузки нарастающим итогом		785,08	1570,16	2355,23	3140,31	3925,39	4710,47	5495,54	6280,62	7065,70	7850,78

Величина потребления электрической энергии (мощности) потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузки при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-29°С)

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"



Д.С. Ключев

Начальник СЭР ЦУС филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"



А.С. Новиков

Г Р А Ф И К


ограничения режима потребления электрической энергии на 2022/2023 г.г.
на территории Ярославской области

Наименование организации		Очередь ограничения, тыс.кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Ярославский энергоузел											
1.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Валдайское ПМЭС	43,62	87,25	130,87	174,49	218,12	261,74	305,37	348,99	392,61	436,24
2.	Ярославская ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2"	32,67	65,35	98,02	130,69	163,37	196,04	228,72	261,39	294,06	326,74
3.	Ярославская ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2"	35,22	70,45	105,67	140,89	176,12	211,34	246,56	281,78	317,01	352,23
4.	Филиал ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"	413,30	826,61	1239,91	1653,21	2066,52	2479,82	2893,12	3306,43	3719,73	4133,03
5.	Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение "Трансэнерго" – филиал ОАО "РЖД"	34,96	69,92	104,89	139,85	174,81	209,77	244,74	279,70	314,66	349,62
Итого по Ярославскому энергоузлу		559,79	1119,57	1679,36	2239,15	2798,93	3358,72	3918,50	4478,29	5038,08	5597,86
Ростовский энергоузел											
1.	Филиал ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"	36,91	73,82	110,73	147,64	184,55	221,45	258,36	295,27	332,18	369,09
2.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Валдайское ПМЭС	16,67	33,33	50,00	66,66	83,33	100,00	116,66	133,33	149,99	166,66
3.	Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение "Трансэнерго" – филиал ОАО "РЖД"	22,6	45,3	67,9	90,5	113,1	135,8	158,4	181,0	203,7	226,3
Итого по Ростовскому энергоузлу		76,20	152,41	228,61	304,82	381,02	457,22	533,43	609,63	685,84	762,04
Рыбинский энергоузел											
1.	Филиал ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"	149,09	298,17	447,26	596,35	745,44	894,52	1043,61	1192,70	1341,78	1490,87
Итого по Рыбинскому энергоузлу		149,09	298,17	447,26	596,35	745,44	894,52	1043,61	1192,70	1341,78	1490,87
ИТОГО		785,08	1570,16	2355,23	3140,31	3925,39	4710,47	5495,54	6280,62	7065,70	7850,78

Величина потребления электрической энергии (мощности) потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-29°C)

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Начальник СЭР ЦУС
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"



Д.С. Ключев

А.С. Новиков